

V/v mở tiếp cửa xả đáy thứ hai hồ
thủy điện Tuyên Quang

- Kính gửi: - Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang;
- Đài KTTV tỉnh Tuyên Quang;
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện: Na Hang,
Chiêm Hoá, Yên Sơn & Thành phố Tuyên Quang;
- Các chủ đập: Nhà máy thủy điện Chiêm Hoá, Nhà máy
thủy điện Bắc Mê, Công ty Cổ phần Bitexco-Nho Quế.

Lúc 16 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2024, mực nước thượng lưu hồ Thủy điện Tuyên Quang là 118,68m, mực nước hạ lưu là 52,28m; lưu lượng nước vào hồ là 2085 m³/s, lưu lượng nước ra khỏi hồ là 1229 m³/s. Nhà máy đang phát điện tối đa 3 tổ máy và mở 01 cửa xả đáy.

Theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia trong 05 ngày tới từ 12/6-16/6 vùng hồ Tuyên Quang như sau: Phổ biến có mưa vài nơi, ngày nắng; từ khoảng chiều tối ngày 14/6 gia tăng mưa rải rác (thời gian mưa tập trung về chiều tối và tối), có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lưu lượng đến hồ chứa Tuyên Quang sẽ giảm trong 3 ngày đầu, sau đó có thể tăng trở lại với lưu lượng về trung bình là 1340 m³/s. (Bản tin dự báo gửi kèm theo).

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 230/VPTT ngày 10/6/2024 của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai. Để đảm bảo mực nước hồ không vượt quá cao trình 120m, đồng thời tránh xả cấp tập khi lưu lượng nước về hồ tăng đột biến trong thời gian tới, hồ thủy điện Tuyên Quang tiếp tục thực hiện mở cửa xả đáy thứ 2 cụ thể như sau:

- Mở tiếp 01 cửa xả đáy vào hồi 8h00 ngày 12/6/2024.
- Tổng lưu lượng nước xả (qua máy + qua tràn) khoảng 1830 m³/s; mực nước hạ lưu tương ứng sau công trình: 54,20 m.

Sau đó tùy theo tình hình dòng chảy thực tế về hồ, Công ty sẽ điều chỉnh lưu lượng xả cho phù hợp. Đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp

thông báo cho nhân dân địa phương khu vực thượng - hạ lưu công trình biết để chủ động phòng tránh thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.

Rất mong sự hợp tác của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT (b/c);
- Ban chỉ huy PCTT & TKCN Bộ Công Thương;
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN EVN;
- Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia;
- Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang;
- EVNPSC;
- P.Giám đốc;
- PX.Vận hành; P.HCLĐ;
- Lưu: VT, KTAT.

Vũ Văn Tinh