

V/v đóng hoàn toàn 01 cửa xả hồ
Thủy điện Tuyên Quang

- Kính gửi: - Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang;
- Đài KTTV tỉnh Tuyên Quang;
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện: Na Hang,
Chiêm Hoá, Yên Sơn & Thành phố Tuyên Quang;
- Các chủ đập: Nhà máy thủy điện Chiêm Hoá, Nhà máy
thủy điện Bắc Mê, Công ty Cổ phần Bitexco-Nho Quế.

Lúc 07 giờ ngày 13 tháng 6 năm 2024, mực nước thượng lưu hồ Thủy điện Tuyên Quang là 118,90m, mực nước hạ lưu là 52,80m; lưu lượng nước vào hồ là 1226 m³/s, lưu lượng nước ra khỏi hồ là 1440 m³/s. Nhà máy đang phát điện tối đa 3 tổ máy và mở 02 cửa xả đáy (Trong đó cửa xả thứ nhất mở hoàn toàn, cửa xả thứ hai mở ở độ mở 30%).

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 230/VPTT ngày 10/6/2024 của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 244/TB-VPCP ngày 25/5/2024 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tình hình đảm bảo cung ứng đủ điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo và việc tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII; Văn bản số 3857/VPCP-NN ngày 04/06/2024 về việc vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng; Văn bản số 3144/EVN-KH ngày 03/06/2024 về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo cung ứng điện. Hiện tại lưu lượng nước về hồ Tuyên Quang đang có xu hướng giảm, tiếp theo Văn bản số 779/TĐTQ-KTAT ngày 12/6/2024 của Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc điều chỉnh xả nước hồ thủy điện Tuyên Quang. Công ty xin thông báo kế hoạch vận hành các cửa xả đáy như sau:

- Đóng hoàn toàn cửa xả đáy thứ hai vào lúc 9h00 ngày 13/6/2024.
- Cửa xả đáy thứ nhất: Thực hiện xả điều chỉnh theo lưu lượng về hồ

Sau đó tùy theo tình hình dòng chảy thực tế về hồ, Công ty sẽ điều chỉnh đóng – mở cửa xả cho phù hợp. Đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp thông báo cho nhân dân địa phương khu vực thượng - hạ lưu công trình biết để chủ động phòng tránh thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.

Rất mong sự hợp tác của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT (b/c);
- Ban chỉ huy PCTT & TKCN Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (b/c);
- Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia;
- Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang;
- EVNPSC;
- P.Giám đốc;
- PX.Vận hành; P.HCLĐ;
- Lưu: VT, KTAT.

Vũ Văn Tinh